

CWT5113 GPRS RTU



CWT5113 GPRS RTU 是一款基于短信通讯和 GPRS 数据通讯方式的远程数据采集与控制终端，他采用工业级的 GSM/GPRS 收发模块和高性能 32 位处理器，内嵌实时操作系统，具有 12 路开关量输入、4 路继电器输出和一个 RS232 数据接口。因其电气接口标准 极易与其他工控设备连接采集工业现场数据，并通过 GPRS 无线网络，将数据实时的传送给中心测控程序。由多个 CWT5113 与中心测控程序组建的远程测控系统，可满足同时对多个分散广、距离远、无人值守的工业监控点的无线实时测控需求。同时本设备也支持短信报警与短信控制功能，可广泛应用于工业自动化控制、基站监控、机房监控、环境监测、供水、电力、农业等领域。

产品特性

硬件接口

- 12 路开关量输入，5 ~ 24V 电平触发。光耦隔离（隔离电压：5000V），通断指示灯显示
- 4 路继电器输出（常开），通断指示灯显示

短信功能

- 短信双向通讯，对设备所有接口进行短信远程监控及控制
- 支持预置 10 个管理员手机号码，自动屏蔽非管理员号码的来电及短信
- 自定义短信报警内容，短信内容自带时间戳，准确判断设备报警时间
- 短信远程查询任意接口状态或数据
- 可通过短信指令远程设置参数
- 自定义短信命令

GPRS 数据通讯

- 通过 GPRS 无线网络，所有接口数据远传到计算机中心，多设备组网

- 支持 TCP/IP 连接 4 个服务器（支持固定 IP 或域名）
- 支持 Cwt_IO, modbus TCP, http post 等多种通讯协议
- 多种传输模型可选

本地策略

- 设定输出口实时联动（事件触发联动）
- 定时（天/周/月）发送设备状态报告
- 多组秒、分、日、周、月定时器，可执行 42 种定时器动作（如定时输出动作）
- 基于事件的联动编程器，定时器回调动作，消息派发
- 权限控制（如短信的发送权限）

特色功能

- SIM 卡欠费提醒
- 提供 Windows 设置软件进行参数设置
- 自定义报警次数
- 确认计数器，重发计时器等保证通讯的即时性和准确性
- 通过短信指令远程更改所有参数
- 设备自动对时和手动对时，时钟源支持 Sms, NTP, CwtIO Server
- 振铃电话报警和振铃输出控制
- 可选内置温度传感器，设置温度上下限报警
- 可选内置电池，断电报警和来电短信提醒

技术特性

- 高集成度嵌入式工业级 CPU
- 产品通用性强，设置灵活，能满足不同行业，不同项目的功能需求
- 自动网络重连，错误重发等机制保障短信或数据的准确到达
- 内置双重看门狗，保障设备永不死机，7×24 小时不间断工作
- 使用成本低，免维护，低功耗设计


技术参数

参数项目	参考范围
设备供电	DC 直流 9-24V (标配电源 : DC 12V/1.5A)
设备功耗	标称电流 200mA , 平均 50mA @12V
工作频段	4 频 850/900/1800/1900Mhz , 自适应 , 兼容 GSM Phase 2/2+
SIM 卡	支持中国移动或中国联通的 GSM 卡
天 线	50 欧 SMA 天线接口
串 口	RS-232C, 默认通讯参数 9600,n,8,0,1
工作温度	-30℃ ~ +70℃
工作湿度	相对湿度 95% (无凝结)
设备尺寸	130×80×25mm
产品重量	380 克


标准包装清单

RTU×1 , 天线×1 , 电源 (AC220 转 DC12) ×1 , 串口线×1

尺寸图



接线端子图



接口特性

接口类型	数量	接口特性	技术指标
开关量输入	12	} 可配置常开触点 (NO) 或常闭触点 (NC) 接入 } 可设置报警状态确认计时器, 避免误报 } 为每一路输入自定义报警或恢复的短信内容 } 可配置短信报警重发定时器, 报警状态短信重复提醒 } 每一路输入能分配不同的接警号码 } 配置为计数器使用 } 每一路通断指示灯显示	} 5 ~ 24V 输入 } 光耦隔离(隔离电压 : 5000V)
继电器输出	4	} 远程控制多种输出状态 (闭合, 断开, 脉冲) } 支持定时器、事件触发联动 } 输出状态断电记忆保存 } 拨打电话输出控制 } 多种预设输出类型 } 每一路通断指示灯显示	} 常开触点 } 220V 3A

远程通讯

通讯方式	短信 (M2H 方式)	GPRS (M2M 方式)
通讯对象	与预设的 10 个手机号码通讯	支持 TCP/IP 连接 4 个服务器 (支持固定 IP 或域名)
通讯协议	支持普通文本或 Cwt_IO 协议格式短信	支持 Cwt_IO , modbus TCP , http post 等多种通讯协议

通讯规则	短信 (M2H 方式)	GPRS (M2M 方式)
开关量输入状态变化时 (闭合或断开时)	触发短信发送 (每一路输入能分配不同的接收号码)	触发上传数据
远程控制开关量输出状态 (闭合, 断开或脉冲)	管理员发送短信指令控制	中心软件发送指令数据
设置定时器, 定时 (秒/分/天, 或几点几分) 发送输入输出状态	定时发送短信	定时数据上传
远程查询设备状态或数据	管理员发送短信指令	中心软件发送指令数据
远程参数设置 (修改通讯对象, 设置定时任何等等)	管理员发送短信指令	中心软件发送指令数据